

Żelechlinek, 4 października 2024 r.

Inwestor:

Farma Wiatrowa Żelechlinek Sp. z o.o.

ul. Sokołowska 32B 05-806 Komorów

Pełnomocnik:

Sygnatura: ZE-PI-8-O-IK

**Starostwo Powiatowe w
Tomaszowie Mazowieckim
Wydział Ochrony Środowiska**
ul. Św. Antoniego 41, 97-
200 Tomaszów Maz.

ZGŁOSZENIE

„Farma Wiatrowa Żelechlinek” Sp. z o.o. zgodnie z art.152 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz.627 z późn. zm.) zgłasza instalację wytwarzającą pole elektromagnetyczne na farmie wiatrowej Żelechlinek w gminie Żelechlinek wskazaną w § 2 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130, poz. 880 z późn.zm.). Zgłaszana instalacja to stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPO farmy wiatrowej Żelechlinek, zlokalizowana w gminie Żelechlinek powiat tomaszowski działka 7/13 obręb Sokołówka.

Poniżej przedstawiamy wymagane dane, zgodnie z art.152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska:

1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Farma Wiatrowa Żelechlinek Sp. z o.o. ul. Sokołowska 32B, 05-806 Komorów

2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

Działka nr ewid. 7/13 obręb Sokołówka gmina Żelechlinek, powiat Tomaszowski

3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

„Farma Wiatrowa Żelechlinek” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie wytwarzanie energii elektrycznej, natomiast instalacja zgłaszana służy do wytwarzania energii elektrycznej. Prognozowana roczna wielkość produkcji energii elektrycznej z FW Żelechlinek - 36 GWh

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu

5. Wielkość i rodzaj emisji:

Pole elektryczne 50 Hz - 0,11 kV/m Pole

magnetyczne 50 Hz - 3,3 A/m

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:

Właściwa lokalizacją urządzeń o największej emisji pola elektromagnetycznego, stosowania urządzeń o niskiej emisji pola elektromagnetycznego.

7. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Na podstawie sprawozdania i wynikających z niego pomiarów w otoczeniu ogrodzonego terenu stacji elektroenergetycznej 110/30 kV GPO. FW Mierzyn pomiary natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego częstotliwości 50 Hz, z uwzględnieniem poprawek pomiarowych wyznaczonych na podstawie informacji od Zleceniodawcy, wykazały, że w

żadnym pionie pomiarowym nie są przekroczone wartości natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego 50 Hz, graniczne dopuszczalne dla terenów dostępnych dla ludzi.

8. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych - w załączeniu
Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych nr 824/S/2024 - obiekt FW Żelechlinek

Z poważaniem

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych nr 824/S/2024 - obiekt FW Żelechlinek
2. Pełnomocnictwo wraz z opłatą.
3. Opłata skarbową za zgłoszenie.