

ZRO.7645-4zn/2/08

## DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.10.2008r. uzupełnionego w dniu 02.04.2009r. Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. ul. Wierzbowa 136 o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 07.09.2006r., znak: ZRO.7645-zn/3/06

### orzeka się:

**Zmienia się na wniosek strony**, ostateczną decyzję Starosty Tomaszowskiego z dnia 07.09.2006r., znak: ZRO.7645-zn/3/06 zmienioną decyzją z dnia 08.08.2007r., znak: ZRO.7645-zn/1/07 udzielającą Zakładowi Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. ul. Wierzbowa 136 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji ciepła na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i instytucji miasta Tomaszowa Maz. podłączonych do sieci ciepłowniczej, w następujący sposób:

1. W punkcie I.1.1. podpunkt 2/ otrzymuje brzmienie:  
„2/ Paliwem spalany w ww. kotłach jest:
    - a) węgiel kamienny o parametrach nie gorszych niż:
      - wartość opałowa nie mniejsza niż 22000 kJ/kg,
      - zawartość popiołu nie większa niż 18 % wagowo,
      - zawartość siarki nie większa niż 0,8 % wagowo
    - b) mieszanka paliwowa składająca się z węgla kamiennego i biomasy (do 15% masy spalanej mieszanki) o parametrach nie gorszych niż:
      - wartość opałowa biomasy w stanie dostarczonym nie mniejsza niż 12.000 kJ/kg,
      - zawartość siarki w biomasie nie większa niż 0,1 %,
      - wartość opałowa węgla kamiennego nie mniejsza niż 22.000 kJ/kg,
      - zawartość popiołu w węglu kamiennym nie większa niż 20 % wagowo,
      - zawartość siarki w węglu kamiennym nie większa niż 0,8 % wagowo“
2. W punkcie I.1.1. podpunkcie 4/ w lit. a):
  - a) w myślniku drugim wyrażenie „w okresie od 01.01.2008r. do 07.09.2016r.“ zastępuje się wyrażeniem „w roku 2008“,
  - b) dodaje się trzeci myślник w brzmieniu:  
„- liniowy spadek od wartości 1500 mg/Nm<sup>3</sup> (spaliny suche, 6%O<sub>2</sub>) dla spalania czystego węgla kamiennego do wartości 1438,54 mg/Nm<sup>3</sup> (spaliny suche, 6%O<sub>2</sub>) dla spalania mieszanki paliwowej w okresie od 01.01.2009r. do 07.09.2016r.“
3. W punkcie I.1.1. podpunkt 5/ otrzymuje brzmienie:  
„5/ Ustala się dla całego Zakładu dopuszczalne roczne ilości emitowanych do powietrza substancji zanieczyszczających:
  - a) przy spalaniu wyłącznie węgla kamiennego:
    - 407,4 Mg SO<sub>2</sub> w latach 2006-2007,
    - 311,452 Mg SO<sub>2</sub> w latach 2008-2016,
    - 83,054 Mg NO<sub>2</sub> w latach 2006-2016,
    - 83,054 Mg pyłu w latach 2007-2015,
    - 20,763 Mg pyłu od roku 2016.

- b) przy spalaniu mieszanki paliwowej (węgiel kamienny + biomasa):
- 305,903 Mg SO<sub>2</sub> w latach 2009-2016,
  - 85,060 Mg NO<sub>2</sub> w latach 2009-2016,
  - 85,060 Mg pyłu w latach 2009-2015,
  - 21,267 Mg pyłu od roku 2016.“

4. W punkcie II.2 w Tabeli 3 wiersz trzeci otrzymuje brzmienie:

2.	Zużycie paliw w energii chemicznej :	
	a) podstawowego: węgla kamiennego (ciepło GJ/rok)	530 tys. - 550 tys.
	b) współspalanie: mieszanki paliwowej:	
	- węgla kamiennego (ciepło GJ/rok)	501,7 tys.
	- biomasy (ciepło GJ/rok)	48,3 tys.

5. W punkcie II. 5. 1 dopisuje się lit. e) w brzmieniu:

„e) opadów atmosferycznych.”

6. W punkcie II. 5. 2.:

a) w lit. b) wyrażenie „stan i skład ścieków” zastępuje się wyrażeniem „stan i skład ścieków przemysłowych:”

b) dopisuje się lit. c), d), e) w brzmieniu:

„c) miejsce wprowadzania wód opadowych i roztopowych powstających na terenie Zakładu przy ul. Wierzbowej 136 w Tomaszowie Maz.:

- przyłącze nr 1 (studzienka kanalizacyjna w ulicy Wierzbowej),
- przyłącze nr 2 (studzienka kanalizacyjna w ulicy Batalionów Chłopskich),

d) ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:

- przyłącze nr 1 - 6,8 l/s,
- przyłącze nr 2 - 104 l/s,

e) stan i skład wód opadowych i roztopowych:

- zawiesiny ogólne nie więcej niż – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne nie więcej niż – 15 mg/l.”

Pozostała treść przedmiotowej decyzji pozostaje bez zmian.

### U z a s a d n i e

W dniu 4 listopada 2008r. wpłynął wniosek Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. ul. Wierzbowa 136 o wprowadzenie zmian do pozwolenia zintegrowanego z dnia 07.09.2006r., znak: ZRO.7645-zn/3/06 zmienionego decyzją z dnia 08.08.2007r., znak: ZRO.7645-zn/1/07 w zakresie:

- emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- ścieków deszczowych i roztopowych.

Po przeanalizowaniu wniosku pismem z dnia 09.01.2009r., znak: ZRO.7645-4zn/2/08 Zakład został wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia wniosku. Wniosek został uzupełniony w dniu 02.04.2009r.

Analizując przedłożone dokumenty, ustalono, że:

Zakład wykonał modernizację kotła WR10 nr 1, przystosowując go do współspalania z węglem kamiennym biomasy do 15%. Modernizacja wynikała z konieczności ograniczenia emisji dwutlenku węgla z uwagi na niskie przydziały uprawnień przydzielane na mocy ustawy z dnia 22

grudnia 2004r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784). W wyniku modernizacji zmienił się rodzaj stosowanego paliwa, tj. zamiast węgla kamiennego może być stosowany węgiel kamienny lub mieszanka paliwowa (węgiel kamienny + biomasa). Wprowadzenie do współspalania biomasy o niższej zawartości siarki (0,1%) niż węgiel kamienny (0,8%) skutkuje zmniejszeniem ilości dwutlenku siarki wprowadzanego do powietrza.

Jednocześnie Zakład poddał ponownej analizie czas pracy poszczególnych źródeł emisji (kotłów) w ciągu roku i wyznaczył pięć podokresów, w których kotły pracują z różnym obciążeniem. Skutkiem tego zaproponowano nieco wyższe (o 1,9%) emisje roczne zanieczyszczeń, co jednak nie powoduje przekroczenia standardów jakości powietrza.

Ponadto Zakład wykonał podłączenie kanalizacji wód deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, a tym samym zaprzestał wprowadzania ścieków deszczowych wprost do gruntu w sposób niezorganizowany. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu są odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej przyłączem nr 1 (po podczyszczeniu w separatorze SWOK 8 w ilości 6,8 l/s) i przyłączem nr 2 (po podczyszczeniu w separatorze lamelowym PSW 15/150 w ilości 104 l/s) na podstawie umowy nr 118/2009 z dnia 31.03. 2009 z Zakładem Gospodarki Wodnokanalizacyjnej Sp. z o.o.”.

Zgodnie z art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska istotna zmiana instalacji to zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. W związku z tym, że zmiana funkcjonowania instalacji spowoduje wzrost rocznej emisji zanieczyszczeń tylko o 1,9%, a modernizacja przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku siarki oraz poprawy jakości ścieków deszczowych odprowadzanych z terenu Zakładu tut. Organ uznał, że objęta wnioskiem zmiana instalacji nie kwalifikuje się jako istotna zmiana instalacji.

W związku z powyższym zastosowano art. 155 kpa, który mówi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 19 za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

*Za wydanie niniejszej zmiany pozwolenia zgodnie z pkt 40 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) wniesiono w dniu 06.11.2008r. opłatę skarbową w kwocie 1.005,50 zł na konto Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. - nr rachunku 31 1240 3145 1111 0000 2778 8260 (kopia dowodu wpłaty w aktach sprawy).*

**Z up. STAROSTY**

*[Podpis]*  
**mgr inż. Danuta Misiak**  
Naczelnik Wydziału  
Ochrony Środowiska  
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej  
w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.  
97-200 Tomaszów Maz. ul. Wierzbowa 136  
+ 1 egz. wniosku

2. aa *[Podpis]*  
mgr inż. Lidia Kabat  
Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska  
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54  
+ zapis pozwolenia i poprawiony wniosek  
w wersji elektronicznej na CD  
2. WIOŚ Delegatura w Piotrkowie Tryb.  
97-300 Piotrków Tryb., ul. Bawełniana 18

*Otrzymałem do, 24.04.2009,  
Monika Renda*

STAROSTWO POWIATOWE  
w Tomaszowie Mazowieckim

Wysłano dnia 7. X. 2009.....

*[Podpis]*  
podpis pracownika