

ZRO.7645-zn/1/07

## DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.07.2007r. Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. ul. Wierzbowa 136 o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 07.09.2006r., znak: ZRO.7645-zn/3/06

### orzeka się:

Zmienia się na wniosek strony, ostateczną decyzję Starosty Tomaszowskiego z dnia 07.09.2006r., znak: ZRO.7645-zn/3/06 udzielającą Zakładowi Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. ul. Wierzbowa 136 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji ciepła na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i instytucji miasta Tomaszowa Maz. podłączonych do sieci ciepłowniczej, w następujący sposób:

1. W punkcie I.1.1 w podpunkcie 1/ litera a) wyrażenie „16,11 MW<sub>t</sub>” zastępuje się wyrażeniem „14,15 MW<sub>t</sub>”.
2. W punkcie I.1.1 w podpunkcie 2/ litera c) wyrażenie „0,6 %” zastępuje się wyrażeniem „0,8 %”.
3. W Tabeli Nr 1, dotyczącej rodzaju i ilości odpadów innych niż niebezpieczne dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku oraz sposób ich magazynowania (na końcu) dodaje się wiersze:

16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	0,1	Zbierane selektywnie w szczelnym pojemniku umieszczonym w magazynku podręcznym.
16 06 05	Inne baterie i akumulatory	0,1	Zbierane selektywnie w szczelnym pojemniku umieszczonym w magazynku podręcznym.
18 01 09	Leki inne niż wymienione w 18 01 08	0,001	Zbierane selektywnie w oznakowanym pojemniku i przechowywane w wydzielonym miejscu w biurze.

Szczegółową lokalizację miejsc magazynowania wszystkich odpadów przedstawia załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

4. W Tabeli 3, dotyczącej przewidywanej wydajności produkcyjnej i zużycia podstawowych mediów w latach 2006 – 2016 w piątym wierszu w trzeciej kolumnie wyrażenie „0,6” odnoszące się do zawartości siarki w paliwie zastępuje się wyrażeniem „0,8”.
5. W Tabeli 4, dotyczącej harmonogramu działań zmierzających do redukcji emisji pyłów z kotłowni Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. wprowadza się następujące zmiany:

- a) w liczbie porządkowej 3 w trzeciej kolumnie (dotyczącej terminu realizacji) wyrażenie „V-IX 2006r.” zastępuje się wyrażeniem „V-VIII 2011r.”,
- b) w liczbie porządkowej 4 w trzeciej kolumnie (dotyczącej terminu realizacji) wyrażenie „V-VIII 2007.” zastępuje się wyrażeniem „V-VIII 2012r.”,
- c) w liczbie porządkowej 5 w trzeciej kolumnie (dotyczącej terminu realizacji) wyrażenie „VI-IX 2008r.” zastępuje się wyrażeniem „V-VIII 2013r.”.

Pozostała treść przedmiotowej decyzji pozostaje bez zmian.

### U z a s a d n i e

W dniu 11 lipca 2007r. wpłynął wniosek Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. ul. Wierzbowa 136 o wprowadzenie zmian do pozwolenia zintegrowanego z dnia 07.09.2006r., znak: ZRO.7645-zn/3/06 w zakresie:

- zmniejszenia mocy cieplnej kotła WR10 nr 1 z 16,11 MW<sub>t</sub> na 14,15 MW<sub>t</sub>, w wyniku modernizacji kotła,
- zwiększenia dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie z 0,6 % na 0,8%, w związku z trudnościami zaopatrzenia instalacji w miał o parametrach określonych decyzją,
- zwiększenia rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów, które zostały przeoczone w 2006r. przy ubieganiu się o pozwolenie zintegrowane,
- przesunięcia terminu montażu cyklonu na kotle Nr 5 oraz filtrów workowych na kotle Nr 2 i Nr 4 z lat 2007-2008 na lata 2012-2013 z uwagi na zmniejszenie emisji pyłu do poziomu obowiązującego do roku 2015 w wyniku przeprowadzonej modernizacji instalacji w 2006r. i I kwartale roku bieżącego.

Analizując wniosek, ustalono, że:

Zakład wykonał w 2006r. i w I kwartale roku 2007 częściową modernizację instalacji, tj. kapitalny remont odpylaczy oraz modernizację kotła WR10 nr 1, realizując tym samym obowiązki zapisane w przedmiotowym pozwoleniu w „*Harmonogramie działań zmierzających do redukcji emisji pyłów z kotłowni Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.*”. W wyniku tej modernizacji wzrosła sprawność kotła z 75% do 82%, co pozwoliło ograniczyć zużycie paliwa. Obecnie moc cieplna w paliwie kotła WR-10 nr 1 wynosi 14,15 MW<sub>t</sub>.

W konsekwencji remont kotła i odpylaczy spowodował ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza do poziomu ustalonego pozwoleniem na lata 2007-2015.

Zatem pozostała planowana modernizacja (montaż cyklonu na kotle Nr 5 oraz filtrów workowych na kotle Nr 2 i Nr 4) w latach 2007-2008 może zostać odroczone na lata 2012-2013, gdyż zaostrenie standardu emisji pyłu następuje dopiero od 1 stycznia 2016r.

Ponadto na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że wnioskowane zwiększenie dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie nie spowoduje przekroczenia określonych w pozwoleniu dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Nie znaleziono również przeszkód w rozszerzeniu pozwolenia zintegrowanego o rodzaje wytwarzanych odpadów, jako że mimo iż były już wytwarzane, nie zostały omyłkowo uwzględnione przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pozwolenie zintegrowane.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 19 za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

cd. decyzji Starosty Tomaszowskiego  
z dnia 08.08.2007r., znak: ZRO.7645-zn/1/07

Za wydanie niniejszej zmiany pozwolenia zgodnie z pkt 40 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) wniesiono w dniu 11.07.2007r. opłatę skarbową w kwocie 1.005,50 zł na konto Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. - nr rachunku 31 1240 3145 1111 0000 2778 8260 (kopia dowodu wpłaty w aktach sprawy).

Jednocześnie działając na podstawie art. 113 § 1 kpa **prostuje się z urzędu** oczywisty błąd pisarski w decyzji z dnia 07.09.2006r., znak: ZRO.7645-zn/3/06 Starosty Tomaszowskiego, udzielającej Zakładowi Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. ul. Wierzbowa 136 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji ciepła na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i instytucji miasta Tomaszowa Maz. podłączonych do sieci ciepłowniczej **w następujący sposób:**

W punkcie I.1.3. ppkt 5) wyrażenie „ADM10x2000L” zastępuje się wyrażeniem „ADM10x200L”.

Analizując decyzję tut. Organ stwierdził, że w nazwie ustalonego dla kotła WR-10 nr 5 urządzenia redukującego emisję wkraśl się błąd pisarski, tj. zamiast „ADM10x200L” wpisano „ADM10x2000L”.

Na niniejsze sprostowanie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Ciepłowniczej  
w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.  
97-200 Tomaszów Maz. ul. Wierzbowa 136  
+ 1 egz. wniosku

2. aa *przeł* *otrzymałam 10.08.2007r.*

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska  
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54  
+ zapis pozwolenie w wersji elektronicznej na CD
2. WIOŚ Delegatura w Piotrkowie Tryb.  
97-300 Piotrków Tryb., ul. Bawełniana 18

**Z up. STAROSTY**

*mgr inż. Danuta Misiak*  
Naczelnik Wydziału  
Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa

STAROSTWO POWIATOWE  
w Tomaszowie Mazowieckim  
Wysłano dnia 10.08.2007  
*Jch*  
podpis przełożonego





